

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00686/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТРЕСУРС" (ООО "ПЛАСТРЕСУРС"). Место нахождения: Московская область, город Химки. Адрес места нахождения: 141407, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Лавочкина, дом 13, корпус 6, помещение 14, оф. 42. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165029060635. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5047192868. Телефон 4959339623, адрес электронной почты info@plast-resurs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТРЕСУРС" (ООО "ПЛАСТРЕСУРС"). Место нахождения: Московская область, город Химки. Адрес места нахождения: 141407, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Лавочкина, дом 13, корпус 6, помещение 14, оф. 42. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1165029060635, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5047192868.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1) 141406, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, проезд 4530-й, влад. 4; 2) 632640, Новосибирская обл. р.п. Коченево, Промышленная ул., 15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели отделочные из поливинилхлорида для наружной отделки (сайдинг) и вспомогательные профили к ним, выпускаемые по ТУ 22.23.19-001-06098572-2016 с изм. 1 «Панели отделочные из ПВХ и вспомогательные профили к ним». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8720/РС от 14.02.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4969-АОП от 13.01.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа умеренногорючие (Г2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.02.2022 по 13.02.2027



Руководитель

Заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Шитиков Владимир Юрьевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Литвинов В.А.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)